



Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

*Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë - Ministarstvo Industrije,
Preduzetništva i Trgovine - Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade*

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO

(MIPT) Br. 11/2023

**O TEHNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA UVOZ, SKLADIŠTENJE, VELEPRODAJU I
MALOPRODAJU OBNOVLJIVIH NAFTNIH GORIVA I ČIŠĆENJE REZERVOARA**

Ministarka Ministarstva Industrije, Preduzetništva i Trgovine,

U skladu sa članom 7. stav 1. članom 17. stav 4. Zakona br. 08/L-018 o trgovini naftnim proizvodima i obnovljivim gorivima, članom 11. stav 1.3 Zakona br. 08/L-117 o Vladi Republike Kosovo, Prilog 12 Uredbe br. 14/2023 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava, kao i člana 38. stav 6. Pravilnika br. 09/2011 o radu Vlade (Službeni list br. 15, od 12.09.2011. godine),

Donosi:

**ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO
(MIPT) Br. 11/2023**

**O TEHNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA UVOZ, SKLADIŠTENJE, VELEPRODAJU I
MALOPRODAJU OBNOVLJIVIH NAFTNIH GORIVA I ČIŠĆENJE REZERVOARA**

**Član 1
Cilj**

Ovim administrativnim uputstvom definisani su tehničko-tehnološki kriterijumi za subjekte koji se bave uvozom, skladištenjem, veleprodajom ili maloprodajom naftnih derivata i obnovljivih goriva i uvozom sirovina za proizvodnju i preradu naftnih derivata, čišćenje rezervoara.

**Član 2
Delokrug**

Ovo Administrativno uputstvo primenjuje se na subjekte koji se bave delatnostima sa naftnim derivatima i obnovljivim gorivima, koji pored sprovođenja kriterijuma definisanih ovim administrativnim uputstvom treba da ispunjavaju i druge kriterijume definisane relevantnim normativnim aktima.

**Član 3
Definicije**

Izrazi koji se koriste u ovom Administrativnom uputstvu imaju isto značenje kao u Zakonu o naftnim proizvodima i obnovljivim gorivima.

**Član 4
Tehnički kriterijumi za skladištenje naftnih proizvoda i obnovljivih goriva**

1. Za skladištenje goriva kao što su: dizel, benzin, gorivo u oblasti vazduhoplovstva (mlazno gorivo), naftni gas i petrolej, pored kriterijuma definisanih drugim relevantnim normativnim aktima, subjekat treba da ispunjava i sledeće kriterijume za skladištenje:

- 1.1 Da ima rezervoar za skladištenje, koji je proizveden u skladu sa pravilima i drugim specifičnim kriterijumima za relevantne proizvode;
- 1.2. Da poseduje vagu koja omogućava merenje od nula do 60 tona, klase tačnosti III, i važećim rokom verifikacije ili da poseduje tekuće instrumente za punjenje cisterna sa važećom kalibracijom od strane Kosovske agencije za metrologiju;
- 1.3. Skladište treba da bude ograđena ogradom;
- 1.4. Skladište treba da bude pod nadzorom;
- 1.5. Rezervoari unutar skladišta treba da imaju zaštitni omotač tako da u slučaju mogućeg izlivanja zadrže ukupne kapacitete svakog rezervoara i 70% ukupnog kapaciteta rezervoara u slučaju da postoji zajednički omotač za dva ili više rezervoara;
- 1.6. Da ima instaliran sistem za hlađenje nadzemnih rezervoara kao i sistem za gašenje požara vodom i penom;
- 1.7. Da poseduje kapacitete za skladištenje vode za hlađenje rezervoara i gašenje požara;
- 1.8. Da poseduje kolektore i separatore.
- 1.9 Dokaz o čišćenju rezervoara od strane ovlašćenog subjekta od strane Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine.

Član 5

Tehnički kriterijumi za skladištenje TNG-a

1. Za skladištenje TNG-a: pored kriterijuma definisanih drugim normativnim aktima, subjekat treba da ispunjava i sledeće kriterijume za skladištenje:

- 1.1. Da ima rezervoar za skladištenje koji je proizveden u skladu sa tehničkim pravilima;
- 1.2 Da ima vagu koje omogućava merenje od nula do 60 tona, klase tačnosti III, i važećim rokom verifikacije ili da poseduje merne instrumente za punjenje cisterna sa važećom kalibracijom od Kosovske agencije za metrologiju;
- 1.3 Skladište treba da bude ograđena ogradom;
- 1.4 Skladište treba da bude pod nadzorom;
- 1.5 Da ima instaliran sistem za hlađenje nadzemnih rezervoara kao i sistem za gašenje požara vodom i penom;
- 1.6 Da ima kapacitete za skladištenje vode za hlađenje rezervoara i gašenje požara;
- 1.7. Da poseduje kolektore i senzor za detekciju curenja gasa.

Član 6

Tehnički kriterijumi za skladištenje TNG boca za domaćinstvo

1. Za skladištenje TNG boca za domaćinstvo (jednokratne upotrebe), pored kriterijuma definisanih drugim normativnim aktima, subjekat treba da ispunjava i sledeće kriterijume za skladištenje:

- 1.1. Posebna prostorija treba da bude veća od 100 kvadratnih metara i namenjena samo za TNG boce;
- 1.2. Da poseduje protivpožarne aparate i sanitarne čvorove;

1.3. Ne treba da bude izložena uticaju sunčeve svetlosti i drugih izvora, treba da bude dobro provetrena.

Član 7

Tehnički kriterijumi za skladištenje teških lož ulja

1. Za skladištenje teških lož ulja, pored kriterijuma definisanih drugim normativnim aktima, subjekat treba da ispunjava i sledeće kriterijume za skladištenje:

- 1.1. Za svaki proizvod treba da poseduje rezervoar za skladištenje koji je proizveden u skladu sa tehničkim pravilima;
- 1.2. Skladište treba da bude ograđena ogradom;
- 1.3. Skladište treba da bude pod nadzorom;
- 1.4. Treba imati instaliran sistem za gašenje požara vodom i penom;
- 1.5. Za nadzemne rezervoare treba da ima instaliran sistem grejanja i toplotno izolacioni omotač za teška ulja koja se stvrđavaju na temperaturi okoline.
- 1.6. Da ima kapacitete za skladištenje vode za hlađenje rezervoara i gašenje požara;
- 1.7. Rezervoari unutar skladišta treba da imaju zaštitni omotač da u slučaju mogućeg izlivanja zadrže ukupne kapacitete svakog rezervoara i 70% ukupnog kapaciteta rezervoara u slučaju da postoji zajednički omotač za dva ili više rezervoara;
- 1.8. Da poseduje kolektore i separatore;
- 1.9. Dokaz o čišćenju rezervoara od strane ovlašćenog subjekta od strane Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine.

Član 8

Tehnički kriterijumi za skladištenje naftnog koksa i drugih proizvoda za sagorevanje

1. Za skladištenje naftnog koksa i drugih proizvoda za sagorevanje, pored kriterijuma definisanih drugim normativnim aktima, subjekat treba da ispunjava i sledeće uslove za skladištenje:

- 1.1. Da ima adekvatnu prostoriju/mesto istovara preko 100 metara;
- 1.2. Skladište treba da bude ograđena ogradom;
- 1.3. Da poseduje protivpožarne aparate i sanitarne čvorove.

Član 9

Tehnički kriterijumi za skladištenje i prodaju određenih uljanih proizvoda za druge namene

1. Za skladištenje i prodaju određenih uljanih proizvoda za druge namene, pored kriterijuma definisanih drugim normativnim aktima, subjekat treba da ispunjava i sledeće uslove za skladištenje:

- 1.1. Posebna prostorija treba da bude veća od 100 kvadratnih metara i namenjena za motorna ulja i maziva;
- 1.2. Da poseduje protivpožarne aparate i sanitarne čvorove;
- 1.3. Da ne bude izložena izvoru toplote;
- 1.4. Da ima kolektor i separator.

Član 10

Tehnički kriterijumi za skladištenje i uvoz sirovina za proizvodnju i preradu naftnih derivata

1. Za skladištenje i uvoz sirovina za proizvodnju i preradu naftnih proizvoda, pored kriterijuma definisanih drugim normativnim aktima, subjekat treba da ispunjava i sledeće uslove za skladištenje:

- 1.1. Za svako gorivo treba imati rezervoar za skladištenje proizveden u skladu sa pravilima i drugim specifičnim kriterijumima za relevantne proizvode;
- 1.2. Da poseduje vagu koja omogućava merenje od nula do 60 tona, klase tačnosti III i sa važećim rokom verifikacije ili da poseduje tekuće instrumente za punjenje cisterna sa važećom kalibracijom od Kosovske agencije za metrologiju;
- 1.3. Skladište treba da bude ograđeno ogradom;
- 1.4. Skladište treba da bude pod nadzorom;
- 1.5. Rezervoari unutar skladišta trebaju imati zaštitni omotač da u slučaju mogućeg izlivanja zadrže ukupne kapacitete svakog rezervoara i 70% ukupnog kapaciteta rezervoara u slučaju da postroji zajednički omotač za dva ili više rezervoara;
- 1.6. Da ima instaliran sistem za hlađenje nadzemnih rezervoara kao i sistem za gašenje požara vodom i penom;
- 1.7. Da poseduje kapacitete za skladištenje vode za hlađenje rezervoara i gašenje požara;
- 1.8. Da poseduje kolektore i separatore;
- 1.9. Da poseduje tehnološku šemu postrojenja za preradu i proizvodnju;
- 1.10. Dokaz o čišćenju rezervoara od strane ovlašćenog subjekta od strane Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine.

Član 11

1. Subjektima koji imaju skladište prema članu 4. do člana 10. ovog administrativnog uputstva nije dozvoljena maloprodaja goriva na lokacijama skladišta.

2. Skladište treba da ima natpise o opasnosti.

3. Subjekti koji imaju skladišta dužni su da provere rezervoare i opremu u pogledu tehničkog stanja i za to treba da vode evidenciju.

Član 12

Tehnički kriterijumi za maloprodaju nafte i obnovljivih goriva

1. Za maloprodaju dizela, benzina, pored kriterijuma definisanih drugim normativnim aktima, benzinska stanica treba da ispunjava i sledeće kriterijume:

- 1.1 Oprema za punjenje treba da bude pokrivena;
- 1.2. Uređaj za punjenje koji nije u funkciji treba da bude označen natpisom “Uređaj je van funkcije”;
- 1.3 Prodajno mesto treba da ima rezervoare za svako gorivo, proizvedene u skladu sa tehničkim pravilima. Nadzemni rezervoari treba da poseduju armirano-betonske omotače, sa 110% ukupnog kapaciteta rezervoara. Treba imati sistem hlađenja vodom. Treba da bude zaštićeno od prevoznih sredstava;
- 1.4. Rezervoari trebaju biti osigurani poklopcem koji sprečava ulazak vode i otpada u gorivo;
- 1.5. Vrsta goriva treba da bude označena na poklopcu rezervoara;
- 1.6. Da poseduje metalnu šipku za merenje nivoa naftnog proizvoda u rezervoaru, sa glavom izrađenom od bakarne legure;
- 1.7. Da poseduje septičku jamu ili separator, povezan sa kolektorima za prikupljanje neželjenih izlivanja;
- 1.8. Da poseduje mobilne protivpožarne aparate sa važećim rokom verifikacije;
- 1.9. Rezervoari treba da imaju spoljnu ventilaciju;
- 1.10. Da poseduje sanitarne čvorove i sredstva za održavanje higijene.
- 1.11. Dokaz o čišćenju rezervoara od strane ovlašćenog subjekta od strane Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine.

2. Za maloprodaju TNG-a za vozila, pored kriterijuma definisanih drugim normativnim aktima, subjekat treba da ispunjava i sledeće kriterijume:

- 2.1. Da ima podzemni ili nadzemni rezervoar proizveden u skladu sa tehničkim pravilima. Rezervoari se ne mogu postavljati ispod javnih puteva, železničkih pruga, niti unutar ili ispod fiksnih objekata.

3. Prodajno mesto treba da ima natpise za opasnost.

4. Subjekt je dužan da proveriti rezervoare i opremu u pogledu njihovog tehničkog stanja i za to treba da vodi evidenciju.

Član 13

Tehnički kriterijumi za čišćenje rezervoara

1. Subjekti koji se bave delatnostima sa naftnim derivatima i obnovljivim gorivima dužni su da prilikom licenciranja, dokaz o čišćenju rezervoara dostavljaju Komisiji za proveru tehničkih kriterijuma. Čišćenje se vrši u okviru standarda SK EN ISO 14001:2018 (Sistemi upravljanja životnom sredinom). Zahtevi sa uputstvima za njegovu upotrebu. U slučaju izmena standarda, primenjivaće se važeći standardi ili njihovi ekvivalenti.

2. Dokaz za čišćenje rezervoara ne sme biti stariji od 4 (četiri) meseca od dana podnošenja prijave za licenciranje.

3. Kompanije koja vrše čišćenje i održavanje rezervoara sa tečnim naftnim gorivom treba da budu ovlašćena od strane Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine.

Član 14

Postupak podnošenja prijave

Obaveštenje za subjekte koji obavljaju delatnost i usluge čišćenja rezervoara izdaje DRNT putem javnog oglasa u roku od 15 radnih dana, na internet stranici Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine, i u elektronskim ili pisanim medijima.

Član 15

Zahtev za ovlašćenje

1. Subjekti koji podnose prijavu za ovlašćenje od Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine treba da prvo ispune sledeće kriterijume:

- 1.1. Uverenje od KARP-a sa relevantnim kodovima;
- 1.2. Ekološka saglasnost koju izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja;
- 1.3. Specijalnu cisternu (vozilo) namenjenu za ovu delatnost;
- 1.4. Da poseduje licencirano postrojenje ili ugovoreno sa bilo kojim postrojenjem licenciranom od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja za odlaganje (sakupljanje) i uništenje otpada, za odlaganje i sakupljanje otpada od čišćenja rezervoara;
- 1.5. Obučeni ili sertifikovani tim za čišćenje nadzemnih i podzemnih rezervoara horizontalnog i vertikalnog tipa, i Stručnjak oblasti kontrole tehničkog stanja rezervoara;
- 1.6. Specijalna oprema za radno osoblje: maske, boce sa kiseonikom, vatrostalno odelo, aparati za merenje gasova;
- 1.7 Ventilator za ispuštanje gasova;
- 1.8. Zaštitu na radu za zatvorene prostorije prema standardu 45001 - o upravljanju zaštitom i zdravljem na radu. U slučaju izmena standarda, primenjivaće se važeći standardi ili njihovi ekvivalenti.

Član 16

Komisija za ocenjivanje

1. Zahtev za ovlašćenje ocenjuje stručna komisija osnovana odlukom ministarke, koja se sastoji od pet (5) članova.

2. Jedan (1) član treba da bude iz odeljenja za naftu, dok (4) ostale članove imenuje Ministarstvo.

3. Mandat članova traje 2 (dve) godine, uz mogućnost produženja za još jedan mandat.

4. Komisija za ocenjivanje u roku od 30 (trideset) radnih dana ocenjuje i razmatra prijave i odlučuje da li subjekti koji podnose prijave za ovlašćenje ispunjavaju kriterijume definisane članom 15. ovog uputstva.

5. Konačni izveštaj sa preporukom komisije za ministarku, treba da bude potpisan od strane svih članova Komisije za ocenjivanje.

Član 17

Provera ispunjenosti kriterijuma

1. Tokom postupka ocenjivanja i razmatranja, komisija može od podnosioca prijave zatražiti dodatnu dokumentaciju koju treba dostaviti u roku od najviše pet (5) radnih dana.

2. Prilikom razmatranja podnete prijave i dokumentacije, komisija, u cilju provere ispunjavanja kriterijuma iz člana 14. ovog uputstva, treba da vrši kontrole kod podnosioca prijave.

Član 18

Rok važenja ovlašćenja

Subjekti se ovlašćuju na rok od 2 godine, uz mogućnost produženja.

Član 19

Odobrovanje zahteva

1. Ministarka donosi rešenje na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje za odobrenje, odbijanje i ovlašćenje subjekta koji obavlja ovu delatnost.

2. Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačni upravni akt u smislu relevantnog zakona o opštem upravnom postupku.

Član 20

Oduzimanje ovlašćenja za obavljanje delatnosti

1. Postupak za oduzimanje ovlašćenja za obavljanje delatnosti može se pokrenuti u slučajevima kada ovlašćeni subjekat prestane da ispunjava kriterijume za ovlašćenje.

2. Oduzimanje ovlašćenja za obavljanje delatnosti može se pokrenuti na osnovu inspekcijuskog nadzora od strane tržišne inspekcije, ako tržišna inspekcija utvrđuje kršenja.

3. Odeljenje za regulisanje naftnog tržišta, na osnovu izveštaja tržišne inspekcije, predlaže ministarki oduzimanje ili suspenziju ovlašćenja subjektu koji obavlja ovu delatnost.

Član 21

Sud

Protiv rešenja ministarke, dozvoljena je tužba pred sudom, u skladu sa relevantnim zakonom o upravnim sporovima.

Član 22

Inspekcijski nadzor

Odredbe ovog Administrativnog uputstva nadgleda Tržišna inspekcija, u skladu sa relevantnim zakonodavstvom.

Član 23

Prelazne odredbe

Dokaz o čišćenju rezervoara od strane ovlašćenog subjekta od strane Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine, definisan članom 4. tačka 1.9, članom 7. tačka 1.9, članom 10. tačka 1.10, članom 12. tačka 1.11, neće biti primenjen kao kriterijumi, dok subjekti ne budu ovlašćeni od strane Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine.

Neni 24

Ukidanje

Stupanjem na snagu ovog Administrativnog uputstva, ukidaju se Administrativno uputstvo br. 06/2019 o tehničkim uslovima za uvoz, skladištenje, veleprodaju i maloprodaju naftnih goriva i Administrativno uputstvo (MTI) br. 2007/18 o tehničkim zahtevima za izgradnju i funkcionisanje stanica za snabdevanje vozila gorivima.

Član 25

Stupanje na snagu

Ovo administrativno uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana nakon potpisivanja od strane Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine i objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo.

Priština, 17.11.2023

Rozeta HAJDARI

Ministarka